TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ
Kredi No: IBRD-171645

İzmir Bağyurdu OSB Arazi GES ve Elektrikli Şarj İstasyonu Kurulumu Yapım İŞİ

RFB Referans No.: GDOIZ-C1-WRK-002-T

İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK (NO:1)

MAYIS 2023

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi (Kredi No: IBRD-171645)
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	İzmir Bağyurdu OSB Arazi GES ve Elektrikli Şarj İstasyonu Kurulumu Yapım İşi (GDOIZ-C1-WRK-002-T)

ZEYİLNAME (NO: 1)

Bu zeyilname dokümanı İhale Dokümanları; TST 8 "İhale Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler" uyarınca, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartlarının değişmesi çerçevesinde, İhale Dokümanlarının bazı hükümlerinin değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır.

Bu Zeyilname, İhale Dokümanı almış olan İsteklilere yazılı elektronik posta olarak gönderilerek,https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasi-finansmanli-osb-kredilendirme-projesi/sf1804010641 adresinde yayınlanmakta ve İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu Orijinal ihale dokümanlarında yapılan revizyonlardan oluşmaktadır.

Yayın Tarihi:

Mayıs 2023

No.	İhale Dokümanı İlgili Madde	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
1	Teknik Şartname Genel Şartlar Madde 4.2	**Genel Şartlar Madde 4.2** Yüklenici, kuracağı sistem ile ilgili hizmet yeterlilik belgelerine (Teklif edilen İnverterlerin üreticisinden ya da toptancısından alınmış satış, servis veya montajla ilgi en az bir yetki belgesi) sahip olmalıdır. FV Güneş panelleri için de bünyesinde veya grup şirketlerinde panel üretimini yapıyor olduğunu belgelemesi gerekmektedir. Yüklenici, İş programının Danışman tarafından onaylanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Proje ve şartnamesine bire bir uygun olmak koşuluyla GES Prefabrik Kontrol Ofisi ve GES'te kullanılmasını önerdiği;FV Panel, İnvertör, Taşıyıcı Konstrüksiyon malzemeleri, DC Kablolar ve konektör, AG/AC Kablolar, OG kablolar ve iletkenler, Monoblok, OG Hücreler, AG Panolar, Şalt malzeme ve koruma elemanları(TMŞ, Bobin, Kaçak Akım Röleleri, Sigortalar, Şebeke İzleme rölesi vb.) ve diğer bütün	**Genel Şartlar Madde 4.2** *Yüklenici, kullanılacak fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (inverterler) üreticisinden ya da toptancısından alınmış servis veya montajla ilgili yetki belgelerine sahip olmalıdır.* Yüklenici, İş programının Danışman tarafından onaylanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Proje ve şartnamesine bire bir uygun olmak koşuluyla GES Prefabrik Kontrol Ofisi ve GES'te kullanılmasını önerdiği;FV Panel, İnvertör, Taşıyıcı Konstrüksiyon malzemeleri, DC Kablolar ve konektör, AG/AC Kablolar, OG kablolar ve iletkenler, Monoblok, OG Hücreler, AG Panolar, Şalt malzeme ve koruma elemanları(TMŞ, Bobin, Kaçak Akım Röleleri, Sigortalar, Şebeke İzleme rölesi vb.) ve diğer bütün malzemeler ile GES Prefabrik Kontrol Ofisinde kullanılacak olan bütün inşaat, mekanik ve elektrik malzemelerin tümünün marka ve modellerini belirterek onay formunu Danışmana sunacaktır. Sunulan markaların modelleri de yer alacaktır. Malzeme onay formunun ekinde sunulan modellerin teknik spektleri, katalogları, üretici ve ürünler için şartname ve projede belirtilen güncel

		malzemeler ile GES Prefabrik Kontrol Ofisinde kullanılacak olan bütün inşaat, mekanik ve elektrik malzemelerin tümünün marka ve modellerini belirterek onay formunu Danışmana sunacaktır. Sunulan markaların modelleri de yer alacaktır. Malzeme onay formunun ekinde sunulan modellerin teknik spektleri, katalogları, üretici ve ürünler için şartname ve projede belirtilen güncel sertifikalar ve ilgili standartlara uygunluk belgelerini yer almak zorundadır. Güncel olmayan sertifikalar ile ilgili malzemeler reddedilecektir. Yüklenici tarafından önerilen bütün malzemeler, ürünlerin markalarına ait resmi sitelerinde yer almak zorundadır.	sertifikalar ve ilgili standartlara uygunluk belgelerini yer almak zorundadır. Güncel olmayan sertifikalar ile ilgili malzemeler reddedilecektir. Yüklenici tarafından önerilen bütün malzemeler, ürünlerin markalarına ait resmi sitelerinde yer almak zorundadır.

Sunulacak tekliflerde değiştirilmiş madde geçerli olacaktır.